



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-02-380-(³)
Гр. Плевен,2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление вх. № РР-02-380/20.12.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи..

- 1. Цел на заявеното използване на водите:** *Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури*
- 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа с код BG1G00000N1049.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с вх. № Заявление вх. № РР-02-380/20.12.2023г в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК 2 - Агрокомерс-Иван Павлов -Кардам“ е установено, че в документацията липсват част от необходимите документи, поради което същата не отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите. С писмо изх. № РР-02-380(1)/02.05.2024 г. е уведомен заявителя да представи липсващите документи, което е направено с писмо вх. № РР-02-380(2)/14.05.2024 г.

БДДР е направила запитване в.. НАП ТД Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна.

Преценката преценка се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“ с код BG1G00000N1049, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние;

Съгласно ПУРБ 2010-2015г., за ПВТ не са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в” от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК 2 – Агрокомерс-Иван Павлов - Кардам“ (Гръбен кладенец)

Дълбочина 76.0 м. Сондиране на интервала от 0.0 до 76.0 м. Спускане на метална колона с диаметър \varnothing 298 мм от 0 до 76.0 м. Водоприемната част е представена от прорези в интервала от 40 м до 64 м и от 67 м до 76 м. Задтръбното пространство от 76 до 40 е запълнено с гравийна засипка, а от 40 м до 0 м е тампонирана глина.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа тип, "EBARA", модел 4WN10-14, Q = 3.8 л/сек, спусната на дълбочина 62 м. Устието на кладенеца е в бетонова площадка.

Водата се подава в басейна за резервиране на водните количества, откъдето ще се подава за напояване.

4. Място на водоземане:

Поземлен имот 36467.220.217, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Кардам, вид собств. Частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 4326 кв. м, стар номер 000217, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-879/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване.

BC	ККС 2005		WGS 84		Z
	X	Y	N	E	
ТК 2 – Агрокомерс	4846693.72	709152.97	43° 43' 37.00"	28° 05' 45.43"	168.50

5. Обект на водоснабдяване: Напояване на 102.114 дка етерични култури (лавандула) в Поземлен имот 14711.49.9, област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, м. МАЛОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 104230 кв. м, стар номер 049009, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-518/21.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 3.1 л/сек

Върхов дебит – 4.0 л/сек за 18.36 часа/ден

Годишно водно количество – 97762 м³/год.

Сезонно водно количество – 49015 м³/год. от 01.04 до 30.09

Минимално необходимо водно количество за дейността – 49015 м³/год.

Водно ниво: СВН=35.30 м, кота СВН - 133.20 м

Максимално допустимо понижение: $S_{\max\text{доп}} = 6.44$ м до дълбочина 41.74 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

• Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водоземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Да се уведомява писмено БДДР за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имотите, които ще се напояват, в седемдневен срок от извършване на промяната.
- Да се предприемат действия за изменение на разрешителното при промяна на площите за напояване и при ново споразумение и нова Заповед на ОД „Земеделие“ – Добрич.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да се монтира водомер за отчитане на черпените водни количества
- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ.РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

