



Изх. № РР-02- 172 (1)
Гр. Плевен,17.06.....2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11591404/05.05.2022 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 05.05.2028 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и направена проверка с констативен протокол № 1-ИИ-32/11.04.2024 г. за приемане на кладенеца е установена разлика в конструкцията на изградения кладенец. Направено е предписание в протокола за представяне на актуален екзекутивен чертеж и за подаване на заявление за изменение на разрешителното. С вх. № КД-07-3460 (1)/17.05.2024 г. е постъпил актуален чертеж на конструкцията на кладенеца. С вх. № РР-02-172/17.05.2024 г. в БДДР е подадено заявление за изменение на разрешителното.


3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Скай клуб – Типченица“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 50.0 м. Предвижда се сондиране с диаметър Ø 270 мм от 0 до 11 м. Монтиране на ПВЦ колона Ø 180/8.6 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 11 м до 50 м с диаметър Ø 190.5 мм. Спускане на експлоатационно-филтрова ПВЦ колона Ø 125 мм от 0 до 50 м. Водоприемната част е представена от тръбно-филтрово тяло с диаметър Ø 125мм в интервала от 34 м до 45 м. Задтръбното пространство от 50 до 32 м е запълнено с гравийна засипка, а от 32 м до повърхността - циментация.

Около устието на кладенеца е изградена шахта с вътрешни размери 150x150 см и дълбочина 150 см , от които 20 см над терена. Шахтата е покрита с двукрил метален капак.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа E-tehn VS2/20 с макс. дебит 0.7 лсек, напор 86 м, спусната на дълбочина в интервала от 45 до 46 м.



4. Място на водоземане:

Не се променя

5. Обект на водоснабдяване:

Не се променя

6. Проектни параметри на използването.

Не се изменят

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол“
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.

