



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-1 – (4)

гр. Плевен,20.09.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-1/03.01.2024 г за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: Промислено водоснабдяване и Водоснабдяване за други цели (вкл. противопожарни цели).

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.


Подадено заявление с вх с вх. № РР- 02-1/ 03.01.2024 г. и допълнително представени документи с вх. № РР-02-01-(1)/ 23.08.2024 г в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП Варна, офис Русе за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 185532403705320/ 20.08.2024 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения.Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна. Преценката се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показателите NO3 и PO4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



„ТК - Нинахим - Червена вода ” (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 138,10 м. Бетонова шахта от 0,00 до 1,60 м. Обсаден с метална кондукторна колона с диаметър Ø 219/10 мм. от 1,60 - 18,00м., циментирана в задтръбието. Експлоатационно- филтрова PVC колона с диаметър Ø 140 мм. от 1,60 до 138,10 м. Водоприемна (филтърна) част: в интервала от 72,00 – 118,00 м. и от 122,00-138,00 м. Гравийна засипка от 138,10 до 18,00 м. Тампонирано с глина от 18,00 до 0,00 м. Устието на кладенеца е в бетонова шахта с размери 1,60x1,60x1,60м.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа “ потопяема помпа "E-Tech" VSF 15/27 с дебит 3,6 л/сек и напор 133 м, спусната на 120 м

4. Място на водоземане: Тръбен кладенец в поземлен имот 80460.187.11, област Русе, община Русе, с. Червена вода, м. Стопански двор, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За стопански двор, площ 6763 кв. м, стар номер 187011, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-891/30.03.2018 г. на Изп. Директор на АГКК.

„ТК - Нинахим - Червена вода ”

Географски координати в система WGS 84:

N 43°48'40.49” E 26°07'00.37”

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 93,84 м

5. Обект на водоснабдяване:

Производствена дейност и поддръжане на противопожарен запас към „Автоматизирана инсталация за производство на покрития на водна основа“ в поземлен имот с 80460.187.11, област Русе, община Русе, с. Червена вода., м. Стопански двор.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,8 л/сек

Максимален дебит: 3,6 л/сек до 5,3 часа в денонощието

Годишен воден обем: 25229 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 12000 куб.м/годишно

СВН = 80,20 м, кота СВН = 13,63 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс.доп.}} = 3,75$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 83,95$ м.

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води

-промишлено водоснабдяване – 24914 куб.м/годишно.

- водоснабдяване за други цели“(в т.ч противопожарни нужди) – 315 куб.м/годишно

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати (в периода 1-31 март);
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водоземане за черпените водни количества от кладенеца.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg




8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

