



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-327 (3)

Гр. Плевен, 16.10.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62, ал.1 и 6, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с вх.№ РР-02-327/19.09.2024 г. и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал. 6 и ал.12 от ЗВ.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“ с код BG1G0000K2M047


2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с наш Вх. № РР-02-327/19.09.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от каптиран извор „КИ Баба Радица – Община Плевен - Горталово“ е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД велико Търново, офис Плевен за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения. С писмо изх. № РР-02-327 (1)/11.10.2027 г. до РИОСВ – Плевен е извършено запитване дали Решение № ПН-149-ОС/2024 г. за извършване на оценка на въздействието степента на въздействие е влязло в сила, на което РИОВ Плевен е отговорила, че решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“ с код BG1G0000K2M047, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Баба Радица - Община Плевен - Горталово“ (Каптаж на извор)

Каптирането на изворните води ще се извърши чрез изкоп и разкриване на покривните кватернерни отложения до достигане на водоупорни отложения на дълбочина 140 см. Предвижда се изграждане на наклонена бетонова крилна стена и хоризонтално бетоново дъно. Крилната стена ще е с размери 63x320 см и дебелина 10 см. Дъното ще е с ширина 50 см и дебелина 10 см. За улавяне на изворните води ще се положи перфорирана 20% ПЕВП тръба Ø 200 мм върху пясъчна възглавница. Около тръбата ще се направи засипка от чакъл с фракция 50-150 мм, а отгоре ще се положи трамбована глина 200x200x10 см. Водата от каптажа ще се отведе чрез ПЕВП тръби Ø 200 мм с дължина около 10 м до събирателна шахта.

Събирателната шахта ще се изгради бетонова двукамерна с вътрешен диаметър Ø 200 см с дебелина на стената 20 см и дълбочина 252 см. Ще се раздели на две камери (водна и суха камера) с бетонова стена от дъното 170 см с дебелина 20 см. Отгоре шахтата ще се затвори с бетонова плоча с дебелина 20 см, в която ще се остави обслужващ отвор с вътрешен диаметър Ø 72 см. Над отвора ще се монтира бетонов пръстен с вътрешен диаметър Ø 72 см и височина 50 см, който ще се затваря с капак. В покривната плоча ще се монтира и въздушен комен. Странично до дъното на сухата камера ще се монтират стоманени скоби (стълби) за обслужване. На 140 см над дъното на водната камера ще се монтира ПЕВП прелитръби Ø 200 мм.

Във водната камера ще се монтира помпа с мантел модел TWI4-14-04-EM-D с дебит 5.0 л/сек и напор 10 м. С тръби от неръждаема стомана 75 см Ø 80 мм преминаващи през преградната стена тип „Link seal“, СК Ø80 и ПЕВП Ø 80/110 мм тръби водата ще се отвежда до черпателен резервоар с обем 25 м³ и помпена станция, откъдето водата ще се подава по водопровод до селото.

4. Място на водоземане:

Поземлен имот 17258.78.3, област Плевен, община Плевен, с. Горталово, м. ПОД СЕЛО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Природна забележителност, площ 408826 кв. м, стар номер 010079, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-137/24.07.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-2196-27.02.2019/27.02.2019 г. на Началник на СГКК – Плевен на Изпълнителен директор на АГКК.

ВС №	Координати КС 2005		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
КИ (т.11)	4799165.819	422698.870	43°19'27.000"	24°32'49.019"	151.52
СШ (т.12)	4799162.752	422707.345	43°19'26.904"	24°32'49.396"	152.70
ПС с Р (т.19)	4799157.120	422711.102	43°19'26.723"	24°32'49.566"	152.77

5. **Обект на водоснабдяване:** Допълнително водоснабдяване на с.Горталово, общ.Плевен, обл.Плевен

6. Проектни параметри на използването:


Средноденоношен дебит – 5.0 л/сек

Годишно водно количество – 157680 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 6216 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Не се изменят



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ.РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

