



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-346 (1)

Гр. Плевен,15.10.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществен питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код BG1G000N1BP036.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление Вх. № РР-02-346/08.10.2024 г. в БДДР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-346/08.10.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от дренаж „Др Погребен – ВиК Плевен - Славяново“ е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София - ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направената преценка е положителна и се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемане на актуализирания план. Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код BG1G000N1BP036 (сарматски водоносен хоризонт), което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„Др Погребен - ВиК Плевен - Славяново“ (Хоризонтален дренаж)

Водовземното съоръжение представлява дренаж, тип гравитачен. Дренажната част е с обща дължина 480 м и е изградена от бетонови дренажни тръби с дължина по 100 см и Ø 200 мм, които са последвани от водопровод етернитов Ø 200 мм с дължина 285 м след ревизионна шахта (РШ) № 1.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Дренажът има 11 броя ревизионни шахти, разположени на разстояние около 50м между всяка шахта. Изграден е чрез изкоп на траншея с ширина на дъното 100 см, в която са положени дренажни бетонови тръби \varnothing 200 мм върху пясъчна възглавница. Около тръбите е изпълнена гравийна засипка с височина 70 см, върху която е положена покривна бетонова плоча с височина 10 см с циментова замазка, отгоре е положена трамбована глина с височина 30 см и върху нея обратен насип до кота терен.

Ревизионните шахти (РШ) са изградени еднотипни с вътрешен размер 80x80 см с дебелина на стената 20 см и са затворени с бетоно капак. РШ № 1 и РШ № 2 са с дълбочина 418 см под терена и 80 см над терена. РШ № 3 до РШ № 11 са с дълбочина 420 см под терена и 80 см над терена. Странично в шахтите са монтирани стоманени скоби (за стълби).

Събирателна шахта (СШ) е изградена бетонова двукамерна – с мокра и суха камера. Мократа камера с вътрешни размери 100x240x 150 см и дебелина на стената 30 см. Сухата камера е с вътрешни размери 105x140x320 см и дебелина на стената 20 см. Между мократа и сухата камера е изградена бетонова стена с височина 70 см и дебелина 20 см. На дъното на мократа и нсухата камера е оставен отвор свързан с изпразнителна тръба \varnothing 250 мм. В преградната стеничка е монтирана преливна тръба \varnothing 80 мм, свързана с изпразнителната тръба.

Водовземането се извършва от мократа камера на СШ чрез тръба ПЕВП тръба \varnothing 150 мм и се отвеждат по водопровод ПЕВП тръби \varnothing 150 мм до ЧР на Помпена станция „Погребен“


4. Място на водовземане:

Поземлен имот 67088.130.13, област Плевен, община Плевен, гр. Славяново, м. НЯМА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6376 кв. м, стар номер 000189,

Поземлен имот 67088.130.14, област Плевен, община Плевен, гр. Славяново, м. -----, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 22298 кв. м, стар номер 000456,

Поземлен имот 67088.346.991, област Плевен, община Плевен, гр. Славяново, м. ПОГРЕБЕН, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 10784 кв. м, стар номер 346991 Заповед за одобрение на КККР № РД-18-131/24.07.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, предоставени за ползване.

№ т.	КООРДИНАТНА СИСТЕМА БГС 2005 КАДАСТРАЛНИ		ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ		НАДМОРСКА В-НА КАПАК РЕВИЗ. ШАХТИ
	Х	У	В	Л	Н /м/
РШ 1	4812977.820	445887.969	43°27'01.732"	24°49'53.357"	140.794
РШ 2	4812971.475	445835.333	43°27'01.512"	24°49'51.018"	140.985
РШ 3	4812965.615	445786.814	43°27'01.310"	24°49'48.863"	141.758
РШ 4	4812960.450	445738.515	43°27'01.130"	24°49'46.716"	142.493
РШ 5	4812955.359	445691.462	43°27'00.953"	24°49'44.626"	143.069
РШ 6	4812948.377	445642.300	43°27'00.715"	24°49'42.442"	144.185
РШ 7	4812939.738	445595.083	43°27'00.422"	24°49'40.345"	144.942
РШ 8	4812933.290	445547.546	43°27'00.201"	24°49'38.233"	145.656
РШ 9	4812922.094	445500.574	43°26'59.826"	24°49'36.148"	146.366
РШ 10	4812906.319	445454.737	43°26'59.303"	24°49'34.115"	147.255
РШ 11	4812894.151	445417.854	43°26'58.900"	24°49'32.479"	147.704
СШ	4813008.984	446127.289	43°27'02.802"	24°50'03.989"	135.358 - бет. под



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на гр.Славяново, общ.Плевен, обл.Плевен

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 1.5 л/сек

Годишно водно количество – 47304 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 47304 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от дренажа
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на дренажа, съставяне на хидрограма и оценка на ресурса
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев и нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа


- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от дренажа.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

