



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-03-9 (1)

Гр. Плевен, 15.10. 2024 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за изменение на разрешително № 11610096/03.04.2023 г. за водовземане от подземни води от каптиран извор „КЕИ Бански каптаж“ и сондаж № 1ВКП на находище за минерална вода „Банкя“.

- 1. Цел на заявеното използване на водите:** не се променя
- 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Находище на минерална вода „Банкя“ - № 3 от Приложение № 2 към чл.14, т.2 на Закона за водите.
- 2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Постъпило заявление с вх.№ РР-03-9/16.08.2024г. подадено от „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 12, ет. 6, БУЛСТАТ 831835134, в което е заявено искане за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 11610096/03.04.2023 г.

Крайният срок на действие на разрешителното е 23.07.2031г.

Исканото изменение е свързано с изменение на параметрите на водовземане – увеличаване на водните количества в разрешителното от средноденонощен дебит 1.0 л/сек и годишно водно количество 31536 куб.м на средноденонощен дебит 3.7 л/сек и годишно водно количество 116683 куб.м. (разрешените в Разрешително № 11610083/23.07.2021г. с титуляр СТОЛИЧНА ОБЩИНА, от което „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД се ползва).

- 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Без промяна в конструкцията и оборудването

- 4. Място на водовземане:** каптиран извор „КЕИ Бански каптаж“ и Сондаж № 1ВКП - не се променя

- 5. Обект на водоснабдяване:** не се променя

- 6. Проектни параметри на използването:**

**Средноденонощен дебит:** 3.7 л/сек, в т.ч. „КЕИ Бански каптаж“ – 1.85 л/сек и Сондаж № 1ВКП – 1.85 л/сек

**Годишно водно количество:** 116683 куб.м./годишно, в т.ч. „КЕИ Бански каптаж“ – 58342 м.куб./год. и Сондаж № 1ВКП – 58341 м.куб./год.

**Минимално необходимо годишно водно количество – 31536 куб.м./годишно**

**Температура на минералната вода:** без изменение



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**Разпределение на водните количества по цели:** За Всички други цели – 116683 куб.м./год. Останалите параметри не се променят.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

7.1. Да поддържа в наличност резервен водомер.

7.2. Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни обеми и температурата на водата.

7.3. Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

7.4. Да обявява в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства.

7.5. Да представи в БДДР информация, относно изпълнението на т.2 на Решение № 581/21.07.2022 г на Столичен общински съвет.

7.6. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.

7.7. Да не водовземането на минерална вода от каптиран извор „КЕИ Бански каптаж” и сондаж № 1ВКП по други разрешени водовземания от него.

7.8. Заплащането на такса за водовземане е в съответствие със Закона за водите и Тарифа за таксите, за возовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

7.9. Отнемане на разрешителното се постановява на основание чл.79а от Закона за водите (ЗВ):

7.8.1. нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения); осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

7.8.2. неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;


7.8.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bdr.bg](mailto:dunavbd@bdr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

