



Изх. № РР-01-25-(8)
Плевен, 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление с вх. № РР-01-25/12.03.2024 г. за откриване на процедура за **продължаване срока на действие** на разрешително № 11110067/ 08.05.2019 г. за водовземане от повърхностен воден обект – р. Елощица, десен приток на р. Видима, поречие Янтра, с цел: за питейно-битово водоснабдяване, с място на водоползването: с. Душевски колиби и с. Енев рът, община Севлиево, област Габрово.


Искането е освен за продължаване срока на действие, също и за изменение на разрешителното – изменение на разрешителното в раздел „Разрешено водно количество“ – като същото се повиши от 1,000 л/сек на 2,000 л/сек и изменение в раздел „Лимит на ползваната вода“ – като лимитът се повиши от 3 154,000 куб.м./год. на 6 308,000 куб.м./год.

Към искането е приложена обосновка на необходимите (исканите) водни количества.

Към искането са приложени още:

- Копие от документ за платена такса за продължаване срока на действие на разрешителното;
- Документ за платена такса за изменение на разрешителното;
- Копие от становище изх. № 1641(3)/27.06.2024 г. относно инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от повърхностен воден обект „Душевски колиби“, с цел питейно-битово водоснабдяване, продължаване срока и изменение на Разрешително № 11110067/08.05.2019 г., издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район – гр. Плевен“ на Директора на РИОСВ – Велико Търново;
- Копие от становище изх. № ПУ-01-416 (1)/26.06.2024 г. относно инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от повърхностен воден обект „Душевски колиби“, с цел питейно-битово водоснабдяване, продължаване срока и изменение на Разрешително № 11110067/08.05.2019 г., издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район – гр. Плевен“ на Директора на БДДР гр. Плевен;
- Прединвестиционно проучване (хидроложко проучване) за водовземане от река Елощица, в местността Душевски колиби за водоснабдяване на с. Енев рът ЕКАТТЕ 27485 и с. Душевски колиби ЕКАТТЕ 24181, община Севлиево, област Габрово;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 75 от ЗВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДУВДР) **обявява промените**, които ще бъдат извършени в разрешително № 11110067/08.05.2019 г., както следва:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №90
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. Раздел „Разрешено водно количество“:

от:

Разрешено водно количество:	1,000 л/сек
-----------------------------	-------------

Се променя на:

Разрешено водно количество:	2,000 л/сек
-----------------------------	-------------

2. Раздел „Лимит на ползваната вода“:

От:

Лимит на ползваната вода:	питейно-битово водоснабдяване 3154.000 куб.м/годишно
---------------------------	--

Се променя на:


Лимит на ползваната вода:	питейно-битово водоснабдяване 6308.000 куб.м/годишно
---------------------------	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на решението или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

