



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм.№ РР-02-222 (2)

Гр. Плевен08.11.....2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление с вх. № РР-02-222/ 16.06.2020 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530132/ 11.06.2008г. и изменение на разрешителното в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“, се прави следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Промислено водоснабдяване“ – не се променя;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030“;


2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-222/ 16.06.2020 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530132/ 11.06.2008г. е извършена проверка за изпълнение на условията на разрешителното. Поради превишаване на разрешения годишен воден обем заради увеличено производство на бетонови изделия, към заявлението е представена и нова аргументирана обосновка на необходимите водни количества, като за това е заплатена и такса за изменение на разрешителното.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК Техносим, Кремиковци“ (Тръбен кладенец) - не се променя;

4. Място на водовземане:

В раздел „Водовземно съоръжение“ се актуализира идентификатора на поземления имот във връзка с влязла в сила Заповед за одобрение на КК и КР № РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, както и координатите на съоръжението по следния начин:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Тръбен кладенец „ТК Техносим, Кремиковци“

„Поземлен имот **68134.8626.9**, област София (столица), община Столична, гр. София, район Кремиковци, кв. "Враждебна", м. ПОД СЕЛЮ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ 24005 кв. м, стар номер 000138“.

- Координати WGS 1984 географски: N - 42° 43' 02.17"; E - 23° 25' 15.39"

5. Обект на водоснабдяване: Актуализира са идентификатора на поземления имот, в който се ползва водата, във връзка с влязла в сила Заповед за одобрение на КК и КР № РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК по следния начин:

„За промишлено водоснабдяване (приготвяне на бетонови разтвори) на производствена складова база, намираща се в ПИ с идентификатор **68134.8626.9**, област София (столица), община Столична, гр. София, район Кремиковци, кв. "Враждебна", м. ПОД СЕЛЮ, площ 24005 кв. м, стар номер 000138“

6. Проектни параметри на използването: Променят се както следва:

а) Разрешен средноденонощен дебит: **0,2 л/сек;**

б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:

$Q_{\text{пр.макс}} = 3,0$ л/сек; Време на черпене: 1 час и 30 мин в денонощието;


в) Разрешен годишен воден обем: **6307 куб.м./годишно;**

г) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект: **6307 куб.м/год;**

д) Максимално допустимо експлоатационно понижение: **3,31 м** до дълбочина на водното ниво **7,11 м** от терена, определено при максималния дебит на помпата.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона – статичното водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;



- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

