



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-370 – ( 3 )

гр. Плевен, .....2024 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-370/ 25.10.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

**1.Цел на заявеното използване на водите:** Водоснабдяване за други цели

**2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите** „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041.

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.**

След преглед на заявление с вх. № РР-02-370/ 25.10.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК-Доблинг-Русе“ е, направена преценка на Заявлението по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията от Закона за водите.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Варна, офис Русе за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 185532404700817/ 06.11.2024 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е преценка по чл.62, ал.1 на ЗВ е спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл. 159, ал. 3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализиран план.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и PO4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„ТК-Доблинг-Русе”** (Тръбен кладенец)

Дълбочина – **50,50 м.** Тръбният кладенец е изграден като е сондирано от 0,00 до 20,60 м и е обсаден с метална кондукторна колона с диаметър Ø 160 мм., циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20,60 до 50,050 м с диаметър Ø 150 мм и е оставен открит ствол. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с размери 200x100 см.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа "WILO-SUB" TWU4 - 0410-B с дебит Q = 1,1 л/сек, при напор 40 м. спусната на дълбочина 40 м.

**4. Място на водоземане:** Тръбен кладенец в поземлен имот 63427.2.438, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. ген. Скобелев, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 m), площ 234 кв. м, стар номер II 438, квартал 104, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителен директор на АК.

**„ТК-Доблинг-Русе”** (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

**N 43°50'35.80" E 25°56'55.57"**

Надморска височина в Балтийска височинна система:

**N 37,19 м**

**5. Обект на водоснабдяване:** Автомивка в поземлен имот 63427.2.438 по КККР гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.

### **6. Проектни параметри на използването:**

**Средноденонощен дебит:** 0,1 л/сек

**Максимален дебит:** 1,1 л/сек до 2,1 часа в денонощието.

**Годишен воден обем:** 3154 куб.м/годишно

**Минимално необходимо водно количество за дейността:** 2000 куб.м/годишно


СВН = 25,20 м, кота СВН = 11,99 м

**Допустимо понижение:**  $S_{\text{макс, доп.}} = 1,20$  м при  $DВН_{\text{макс.}} = 26,40$  м.

### **7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати (в периода 1-31 март);
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа в изправност водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водоземане за черпените водни количества от кладенеца.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60.




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

*Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bldr.bg](mailto:dunavbd@bldr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

