



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-02-276 (1)

Гр. Плевен19.12.....2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в БДДР заявление с вх. №РР-02-276/ 09.08.2024г. за изменение на разрешително за водовземане № 11591548/ 25.03.2024г. от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Целта на водовземането не се променя:*

- „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди;


2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 – *не се променя;*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило е заявление с вх. № РР-02-276/ 09.08.2024г за изменение на разрешително № 11591548/ 25.03.2024 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения в раздели „Водовземно съоръжение“ и „Параметри на разрешеното водовземане“ на разрешителното, към което е приложен документ за платена такса за изменение и мотивирана обосновка на исканото изменение. Изменението се състои в актуализиране на координатите на водовземното съоръжение и максимално допустимото експлоатационно понижение в кладенеца, в резултат от приключване на дейностите по изграждане на съоръжението с посочената в разрешителното конструкция и проведените опитно-филтрационни и хидравлични тестове, съгласно условията на *Раздел 2. „Условия при изграждане на съоръженията“* от Приложението към разрешително за водовземане № 11591548/ 25.03.2024г.

Водовземното съоръжение е прието с констативен протокол № 2-АЕ-121/ 01.08.2024 г. от експерти на БДДР, във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и представено уведомление за завършване на изграждането с вх. № КД-07-2319/ 22.05.2024 г., с приложена към него документация на основание чл. 104, ал.1 и 2 от „*Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*“.

Във връзка с извършената проверка и в изпълнение на предписанията на протокола, заявителят е представил в БДДР заявление с вх. № РР-02-276/ 09.08.2024 г. за изменение на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



разрешителното, към което е представена мотивирана обосновка на исканото изменение и документ за платена такса за изменение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

В раздел „**Водовземно съоръжение**“ се актуализират координатите на съоръжението и надморската височина по следния начин:

Тръбен кладенец „ТК – Ники Транс 08, Лозен“ - не се променя;

„Поземлен имот с идентификатор 44063.6216.405, с. Лозен, м. „Димоска бара“, район „Панчарево“, община Столична, област София (столица)“

Координати WGS84: N – 42° 36' 46.51" ; E - 23° 29' 59.67"

Координатна система БГС-2005 – кадастрална: X – 4721661.081 м ; Y – 335916.937 м

Надморска височина в Балтийска система: 610,22 м.


4. Място на водоземане: - не се променя:

„Поземлен имот с идентификатор 44063.6216.405, с. Лозен, м. „Димоска бара“, район Панчарево, община Столична, област София (столица)“

5. Обект на водоснабдяване: „За измиване на тротоари, паркинги и складови помещения, поливане на зелени пощи и цветни лехи в т.ч. противопожарни нужди – допълване на резервоар в поземлен имот, намиращ се в с. Лозен, община Столична, област София (столица), район Панчарево, м. „Димоска бара“, Кадастрален номер 44063, Масив 6216, Парцел 405, ЕКАТТЕ: 44063.“ – не се променя;

6. Проектни параметри на използването:

- а) Във връзка с допълнително представено геодезическо заснемане и актуализиране на надморската височина на съоръжението, се привежда в съответствие кота СВН:
- Дълбочина на статично водно ниво: **4,00 м**, кота на СВН – **606,22 м**;
- б) В раздел „**Параметри на разрешеното водоземане**“ се изменя максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение, във връзка с проведени актуални опитно-филтрационни тестове. Останалите параметри не се променят:
- Разрешен средноденонощен дебит: **0,1 л/сек** (без промяна);
 - Разрешен максимален дебит/време за черпене: **Q_{пр.макс} = 1,5 л/сек**; Време на черпене: **3 часа в денонощието** (без промяна);
 - Разрешен годишен воден обем: **3154 куб.м./годишно** (без промяна);
 - Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект: **300 куб.м/год** (без промяна);
 - Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: **S макс. доп.=2,80 м** при максимален дебит **Q макс.=1,2 л/сек** и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до **6,80 м**;



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: - без промяна;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

