



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-91-(3)
гр. Плевен, 10.12.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“.


2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. Заявление с вх. № РР-02-91/29.02.2024 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. № 19750-11638/17.11.2023 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532403748879/23.08.2024 г. агенцията е отговорила, че дружеството **има задължения**. БДДР е направила повторно запитване след което от НАП ТД София, офис София с изх. № 225532403822491/29.08.2024 г. е предоставена **информация по чл.87, ал.11 от ДОПК**, с която уведомяват БДДР, че дружеството отново **има задължения**. С писмо изх. № РР-02-91-(1)/ 25.10.2024 г. заявителят е уведомен, че на основание чл.68, т.10, б.“а“ от ЗВ е необходимо да заплати задълженията си. БДДР е направила последващо запитване след което от НАП ТД София, офис София с изх. № 225532404866860/20.11.2024 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че дружеството отново **няма задължения**.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемането на актуализирания план, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ПВТ, „Порови води в Неоген-Кватернера-Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК-1 ДЪ УАН АУТО СПА, РАЙОН СТУДЕНТСКИ, СОФИЯ“

Дълбочина: 70,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,0 м до 70,0 м – сондирано с длето с \varnothing 349 мм; от 0,0 м до 80,0 м – обсадено с ЕФК от PVC тръби R 10 с \varnothing 140/6,7 мм; от 0,0 м до 5,0 м – затръбна циментация;

Филтърни участъци: в интервалите от 5,0 м до 30,0 м, от 35,0 м до 45,0 м, от 50,0 м до 60,0 м и от 65,0 м до 70,0 м с хоризонтални прорези; от 5,0 м до 70,0 м – филцова засипка 3-5мм; от 66,30 м до 70,0 м - затлачен;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „Грундфос“ SP5A-12, с максимален дебит 5 куб.м/ч., инсталирана на 46-47,50 м от терена.

4. Място на водоземане: ПИ № 68134.1603.955, кв. № 9 в м. „Дървеница“, ул. „Св. Климент Охридски“, Район Студентски, Столична община, Софийска област /столица/, ЕККАТЕ 68134.

Географски координати в система WGS84: N-42°38'59,21180" E-23°21'28.79652"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X – 4598278.499 Y – 8501426.632

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 593.31м.

5. Обект на водоснабдяване: автомивка на самообслужване в ПИ № 68134.1603.955, кв. № 9 в местност „Дървеница“, ул. „Св. Климент Охридски“, Район Студентски, Столична община, Софийска област /столица/, ЕККАТЕ 68134.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 1,4 л/сек при водочерпене 1 час и 43 минути в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 3154 куб.м/годишно.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

СВН = 9,32 м /на кота 583,99 м н.м.в./

Макс. доп. експл. понижение на водното ниво $S_{\text{макс.}} = 2,16$ м, макс. ДВН = 11,48 м, /на кота ДВН = 581,83 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:

- отчет на добитите водни количества;



- отчет на статичното водно ниво.


- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

