



Изх. № РР-06-62-(11)
гр. Плевен,05.11.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Стара река, поречие Янтра, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Предприятие за месодобив и месопреработка на птиче месо, с. Кесарево, община Стражица“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Заявление вх. № РР-06-62/07.12.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Стара река, поречие Янтра, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Предприятие за месодобив и месопреработка на птиче месо, с. Кесарево, община Стражица“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Писмо с изх. № РР-06-62-(1)/08.01.2024 г. до заявителя за отстраняване на несъответствията по преписката.

Писмо с вх. № РР-06-62-(2)/07.03.2024 г. от заявителя към което са приложени документи за отстраняване на несъответствията по преписката.


С писмо с изх. № РР-06-62-(3)/25.03.2024 г. е изискано становище от РИОСВ – Велико Търново, във връзка с установени несъответствия между заявени параметри и параметрите, посочени в становище изх. № 2667(10)/23.11.2022 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново.

Получено становище от РИОСВ – В. Търново с вх. № РР-06-62(4)/04.04.2024 г. (техен изх. № 2667(13)/04.04.2024 г.), за допуснати технически грешки в становище изх. № 2667(10)/23.11.2022 г.

С писмо с изх. № РР-06-62-(5)/12.04.2024 г. административното производство по преписката е спряно на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК.

Писмо с изх. № РР-06-62-(6)/27.09.2024 г. до заявителя за възобновяване на административното производство по преписката.

Писмо с изх. № РР-06-62-(7)/04.10.2024 г. до РИОСВ – В.Търново за становище, на основание чл.13, ал.3 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.).



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Становище на РИОСВ – В.Търново с вх. № РР-06-62-(10)/18.10.2024 г., съгласно което РИОСВ – Велико Търново не възразява да се издаде разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за съществуващ обект: „Предприятие за месодобив на птиче месо“ с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Стражица, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Стражица е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализиран план и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Лефеджа YNRWB1034** с код - **BG1YN600R1034**. Географско описание на водното тяло: река Лефеджа от Зайчари до вливане на река Джулюница при Джулюница, вкл. Приток р. Карадере. Дължина на водното тяло: 57,974 км.


Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е добро, а химичното състояние на повърхностното водно тяло е неизвестно.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN600R1034**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „*Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние*“ до 2021г.

Водното тяло не попада в изключения /ЗВ/ по ПУРБ 2016-2021.

Към настоящия момент за четирите броя ШК - „ШК1-Зорница-Комерс-Кесарево“, „ШК2-Зорница-Комерс-Кесарево“, „ШК4-Зорница-Комерс-Кесарево“ и „ШК6-Зорница-Комерс-Кесарево“ са учредени СОЗ със *Заповеди № № СОЗ-87/11.04.2006 г., СОЗ-88/11.04.2006 г., СОЗ-89/11.04.2006 г. и СОЗ-90/11.04.2006 г.* на директора на БДДР по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.)*. Четирите СОЗ са с общи II и III пояс, като най-близко стоящият ШК до р. Стара река („ШК2-Зорница-Комерс-Кесарево“) отстои на около 348 м от избраната и съществуваща точка на заустване в р. Стара река.

Мястото на ползване попада в защитена зона от НАТУРА 2000 местообитания – **Стара река**, с код **BG0000279**.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Заустването на пречистени отпадъчни води от обект „Предприятие за месодобив и месопереработка на птиче месо - с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново“ в повърхностен воден обект река Стара река, десен приток на р. Янтра, поречие р. Янтра е съществуващо и отчетено въздействие в ПУРБ 2010-2015 г. и в ПУРБ 2016-2021 г. и за него е имало действащо разрешително до 23.06.2022 г. (разрешително № 13140149/17.02.2010 г.). Предвид казаното до тук, за заустване на пречистените в ПСОВ отпадъчни води от обекта в р. Стара река не е приложима забраната на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2.

Заявеното искане за ползване на воден обект – река Стара река, поречие Янтра, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект Предприятие за месодобив и месопереработка на птиче месо, с. Кесарево, община Стражица не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.


Заявеното ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

ДАННИ ЗА ВОДНИЯТ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО - ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречия:	Янтра
Воден обект:	Стара река
Код и наименование на водното тяло:	BG1YN600R034, Лефеджа YNRWB34
Цел на използването:	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	Смесен поток от пречистени в ЛПСОВ производствени отпадъчни води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, зауствени гравитачно в р. Стара река чрез бетонов колектор Ø 400 мм Координати WGS84 N - 43°10'00.782" E - 25°56'42.715"
Място / места за собствен мониторинг:	Пункт № 1 – Изход на канализационен колектор Ø 400 за смесен поток от пречистени в ЛПСОВ производствени отпадъчни води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, непосредствено преди заустване във водоприемника Координати WGS84 N - 43°10'00.782" E - 25°56'42.715"

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Индивидуални	Задължение за провеждане на
-----------	------------	--------------	-----------------------------



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



		емисионни ограничения		собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Смесен поток от пречистени в ЛПСОВ производствени отпадъчни води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, заустени гравитачно в р. Стара река чрез бетонов колектор Ø 400 мм	Q ср.ден (куб.м/ден)	89,96			
	Q макс/ч (куб.м/час)	31,64			
	Q год (куб.м/год)	23998,15			
Пункт № 1 – Изход на канализационен колектор Ø 400 за смесен поток от пречистени в ЛПСОВ производствени отпадъчни води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, непосредствено преди заустване във водоприемника	Активна реакция рН, -	6-9		На тримесечие	еднократна
		мг/куб.дм	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		На тримесечие	съставна
	БПК5	50		На тримесечие	съставна
	ХПК	250		На тримесечие	съставна
	Мазнини	10		На тримесечие	еднократна
	Общ фосфор (като Р)	5		На тримесечие	еднократна
Общ азот	10		На тримесечие	еднократна	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното				


Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен **регламентират дейността** в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект: *река Стара река, поречие Янтра*.

Условия за заплащане на такса

Задължение за заплащане на такса за ползване	1. ХХХ да заплаща годишна такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на
--	--




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



<p>Министерския съвет.</p> <p>2. Ежегодно до 31 януари на следващата година XXX да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.</p> <p>3. Таксата е годишна и се заплаща не по-късно от 15 февруари на следващата година.</p> <p>4. Таксата се внася от титуляра на разрушителното по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p> <p>5. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен. Срок: До седем дни след извършване на плащането.</p> <p>6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p>7. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.</p>

Условия, при които се предоставя правото на използване


Дъждовни води при разделна канализационна система	Не е приложимо
Преливници към смесена канализационна система	Не е приложимо
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Не е приложимо
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Не е приложимо



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg




<p>Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения</p>	<p>1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат plombирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126 от Закона за водите.</p> <p>2. За аварийни ситуации, свързани с канализационната система, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и пречиствателното съоръжение.</p> <p>3. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.</p>
<p>Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води</p>	<p>Обеззаразяване на отпадъчните води с хлор да се извършва при епидемична обстановка, само след предписание от органите на Министерството на здравеопазването, при което да се контролира непрекъснато остатъчният хлор във водата.</p>
<p>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</p>	<p>1. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен</p> <p>2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство за измерване на количеството отпадъчни води. Срок: До три месеца от начало на действие на разрешителното</p> <p>3. В <i>седем дневен срок</i> от монтирането им/монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.</p> <p>4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, която да провежда собствения мониторинг, съгласно условията на настоящото разрешително. Срок: Постоянен</p> <p>5. Процедурата за собствен мониторинг да бъде в съответствие с изискванията за собствен мониторинг от настоящото разрешително за ползване на воден обект. Срок: Постоянен</p> <p>6. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 години.</p> <p>7. Резултатите от изпълнения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново до 15 дни след получаване на анализите от</p>



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg




	<p>акредитираната лаборатория.</p> <p>Срок: Постоянен</p> <p>8. Ежегодно до 31 март да се представят в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново доклад по изпълнение на условията в издаденото разрешително.</p> <p>Срок: Постоянен</p>
Трежиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците и утайките отделени в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води	<p>1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003г.);</p> <p>2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. (ДВ., бр.112/2004г.).</p>
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали и горива, както и около местата за съхранение на други вещества – потенциален замърсител на водоприемниците, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване на потока отпадъчни води да не се допуска разрушаване/компрометиране на изградените заустващи съоръжения.
Други условия съобразно спецификата на обекта	<p>1. Да се спазват изискванията на чл.123, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г.);</p> <p>2. Ежегодно да се извършва пълна ревизия на площадковата канализация на Предприятието за месодобив и месопреработка на птиче месо в с.Кесарево, за установяване наличие на течове.</p>



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



	<p>3. При установяване на течове от площадковата канализация на Предприятието за месодобив и месопреработка на птиче месо в с. Кесарево, същите да се отстранят в срок до един месец от констатирането им.</p> <p>4. Информацията за извършените дейности по подточки 2 и 3 от точка "Други условия съобразно спецификата на обекта" на настоящото разрешително да се съхранява на обекта и предоставя при поискване на контролните органи. Срок: Постоянен.</p> <p>5. Всеки ремонт на бетоновия канализационен колектор Ø 400 мм в границите на корекцията на р. Стара река, да се извършва след съгласуване с "НС" ЕАД. Срок: Постоянен.</p>
Други условия	<p>1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното.</p> <p>2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 - чл. 77 от Закона за водите.</p> <p>3. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.</p> <p>4. Отнемането на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.</p>
Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта	Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелства, свързани със ХХХ, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова дирекция Дунавски район нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на ХХХ, в едномесечен срок от издаването му.
Условия за контрол и контролиращ орган	<p>Контролиращи органи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, съгласно чл.155, ал.1, т.4, буква "в", т.6 и т. 16 от Закона за водите и • РИОСВ гр. Велико Търново, съгласно чл. 151, ал.4 от Закона за водите. <p>Титулярът на разрешителното е длъжен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • да допуска по всяко време контролиращия орган до площадката и наличните пречиствателни съоръжения с оглед извършване на контрол по изпълнението на условията в разрешителното. • да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg





Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

