



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-173 – (4)

гр. Плевен, ...23-01.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-173/ 17.05.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера-Брегово-Новоселска низина“ с код BG1G0000QAL001.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.


След проверка по чл.61 от Закона за водите на представената документация към заявление с вх. № РР-02-173/ 17.05.2024 г. и допълнително представени документи с вх. №№ РР-02-173 (1)/ 29.05.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водоземане от подземни води от съществуващи водоземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК2 – Бен Хън Агро – Ново село“, е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите. С писмо наш изх. № РР-02-173-(2)/ 30.09.2024 г. заявителя е уведомен за необходимостта да отстрани несъответствията по преписката. С писмо вх. № РР-02-173-(3)/ 26.11.2024 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Велико Търново, офис Видин за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 055532500109761/ 13.01.2025 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е повторна проверка по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Направена е преценка по чл.62, ал.1 на ЗВ, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 в ДРБУ който е приет с Решение № 219/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водоземане от ПВТ „Порови води в Кватернера-Брегово-Новоселска низина“ с код BG1G0000QAL001, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Запазване и поддържане на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO₃ за добро химично състояние; 3. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК2 – Бен Хън-Агро – Ново село” (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 25,00 м.(проводим до 24,70 м) Сондирано с диаметър Ø 490,0 мм до дълбочина 25,00 м. Обсаден с плътна желязна колона спирално заварена с диаметър Ø 325/9 мм. Водоприемна (филтърна) част: дъно. Устието на кладенеца се намира във вкопана бетонова камера с размери 3,5x3,5 м и дъблочена 2,00 м.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа „Groundfos SP 14/4“ с максимален дебит 16,67 м³/час и напор Н =23.24 м., спусната на дълбочина 17,50 -18,70 м. Припомпването към обекта на водоснабдяване се осъществява с хоризонтална помпа „Ebra“ 3М/А 40-200/ 7.5 Q12-42 м²/ час – Q_{мах}= 0,55 л/ сек.

4. Място на водоземане: В поземлен имот с идентификатор 52180.902.431, обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул. „Арх. Илия Попов“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За туристическа база, хижа, площ 10201 кв. м, стар номер 1452, квартал 1, парцел ХХХІІІ, Заповед за одобрение на КККР РД-18-50/17.09.2015 на Изпълнителния директор на АГКК.

„ТК 2 - Бен Хън Агро - Ново село” (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 44°09'06.72” E 22°48'16.31”

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 38,07 м

5. Обект на водоснабдяване: Измиване на площадки в поземлен имот 52180.902.431, обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек

Максимален дебит: 0,5 л/с при водочерпене 4,5 часа в денонощието

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно


Минимално необходимо водно количество за дейността: 3154 куб.м/годишно

СВН = 8,68м, кота СВН = 29,39 м

Допустимо понижение: S_{макс.доп.} = 0,19 м при ДВН_{макс.} = 8,87 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.



- Да се заплаща такса водоземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

