



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-78(1)

Гр. Плевен,26.02.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление Вх. № РР-02-78/14.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Водоснабдяване за животновъдство*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Осъм“ с код BG1G0000QAL019.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление с вх. № РР-02-78/14.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.


След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-152/24.04.2024 г., допълнено с вх. № РР-02-152(1)/02.05.2024 г. и вх. № РР-02-152(2)/11.09.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от „ШК ПС Стара – ВиК Йовковци – Бутово“, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-152 (3)/23.10.2024 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, което е направено с вх. № РР-02-152 (4)/29.11.2024 г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - р.Осъм“ с код BG1G0000QAL019, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „NO₃“.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показателя NO₃; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК 5 – Свинокомплекс Дунав – Градище“ (Шахтов кладенец)

Дълбочина – 7.0 м. Изкоп на интервала от 0 до 7.0 м и спускане на бетонови пръстени с вътрешен диаметър \varnothing 3000/2700 мм в интервала от +0.40 до 7.0 м. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) с диаметър 80 мм от 4.0 м до 6.50 м. Отгоре кладенеца е затворен с бетонова плоча, в която е оставен обслужващ отвор, надграден с отвор с квадратни външни размери 100x100 см и височина 100 см.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа WILO TWI 5-904 EM с дебит до 2.0 л/сек, напор 20 м, спусната на 6 м под терена. Водата от кладенеца преминава през водомерна шахта с вътрешни размери 110x200 см и дълбочина 180 см, в която на водопроводните тръби е монтиран водомерен възел. Водата от кладенеца се отвежда в резервоара на изградената в близост помпена станция, която по водопровод тласка водата към мястото на ползване.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 17556.370.7, област Плевен, община Левски, с. Градище, м. СРЕЩУ ВАРАНА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Ливада, площ 7001 кв. м, стар номер 370007, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1934/06.12.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

BC	Координати KC 2005г		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
ШК 5	4795289.50	476536.00	43° 21' 06.344"	25° 12' 25.487"	61.405

5. Обект на водоснабдяване: Допълнително водоснабдяване на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и свине майки, вкл. ремонтни животни (водопой на животни) в ПИ 10080.50.28 област Плевен, община Левски, с. Варана, м. ДУДИНА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 209758 кв. м, стар номер 050028.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 1.0 л/сек

Годишно водно количество – 31536 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 31536 м³/год.


Максимален дебит - 2.0 л/сек в рамките на 12 часа/ден

Статично водно ниво: 1.50 м кота СВН – 59.90 м;

Допустимо понижение: 2.50 м до дълбочина на водното ниво 4.0 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;
 - 7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
 - 7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
 - 7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.



8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район “

