



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-02-275 (10)

Гр. Плевен, 11.04.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Осъм“ с код BG1G0000QAL019.


2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление Вх. № PP-02-275/07.08.2024 г., допълнено с вх. № PP-02-275(1)/09.08.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи. След преглед на представената документация към заявление с Вх. № PP-02-275/07.08.2024 г., допълнено с вх. № PP-02-275(1)/09.08.2024г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писма изх. № PP-02-275 (2)/15.08.2024 г. и изх. № PP-02-275 (4)/23.10.2025 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката. С вх. № PP-02-275(5)/20.12.2024 г., вх. № PP-02-275(6)/23.12.2024 г. е представена част от липсващата документация. С писмо изх. № PP-02-275(7)/14.02.2025 г. е уведомен заявителя да представи липсващата информация, което е направено с вх. № PP-02-275 (8)/18.03.2025 г. и вх. № PP-02-275(9)/19.03.2025г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Велико Търново за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - р.Осъм“ с код BG1G0000QAL019, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „NO3“. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показателя NO3; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„Др Баш бунар – Община Павликени – Върбовка” (Хоризонтален дренаж)

Дренажът е изграден върху водоупор с две крила (южно и северно) с обща дължина 191 м.

Южното крило е с обща дължина 120 м, съставено е от 3 броя дренажни участъка по 40 м всеки и 3 броя ревизионни шахта (РШ1, РШ2 и РШ3).

Северното крило е с обща дължина 71 м и е съставено от 2 броя дренажни участъка с дължина 42 м и 32 м всеки и 2 броя ревизионни шахта (РШ4 и РШ5). Между двете крила е изградена събирателна шахта (СШ).

Подмянени на дренажните етернитови тръби с диаметър $\varnothing$ 250 мм с еднослойни **дренажни тръби HDPE100 DN250-220° SN22 с отвори отгоре**. Тръбите са положени върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Около тръбите е изпълнена чакълена засипка (дренажна призма) с фракция 10 – 40 мм с височина 100 см, върху която е положен геотекстил. До повърхността е извършен обратен насип.

Ревизионните шахти са изградени еднотипно от бетонови пръстени с диаметър $\varnothing$ 1000 мм, дебелина на стената 200 мм, покрити с КРШ и метален капак. Изградени са до дълбочина под терена (дъно шахта): РШ1 – 4.54 м, РШ2-5.27 м, РШ3-5.22 м, РШ4 – 4.11 м и РШ5-4.80 м. Над терена е оставен бетонов пръстен с височина 100 см. По стената на всяка шахта са монтирани стоманени скоби – за стълба.

Събирателната шахта е изградена от бетонови тръби с диаметър $\varnothing$ 1500 мм, дебелина на стената 200 мм, покрити с КРШ и метален капак. На 5 м от двете страни на СШ са положени дренажни бетонови тръби с диаметър $\varnothing$ 1000 мм, които служат за набиране на обем при експлоатация на дренажа. Дъното на СШ е на 6.20 м под терена, а горен ръб – на 100 см над терена.

Водата от събирателната шахта чрез вертикална центробежна помпа на фирма „WILO“, модел Wilo Helix V3608-1/25/E/K5/400-50, с дебит $Q=18.62$ м³/час и $H=192.67$ м. се подава към напорният резервоар.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 12783.79.316, област Велико Търново, община Павликени, с. Върбовка, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 11609 кв. м, стар номер 000316, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-308/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Местоположението на дренажното съоръжение е с разменена номерация на шахтите след изграждане на съоръжението и координатите му са както следва:

Съоръжение	Географски координати		Координати с-ма 2005		Н , m
	N	E	X	Y	
Дренажно крило Север					
РШ 1	43°15'59.7"	25°10'27.8"	4792384.61	473565.41	145.96
РШ 2	43°15'58.9"	25°10'28.3"	4792360.02	473575.12	144.94
СШ	43°15'57.7"	25°10'29.0"	4792320.63	473592.44	145.84
Дренажно крило Юг					
РШ 3	43°15'56.4"	25°10'29.2"	4792280.94	473596.53	147.36
РШ 4	43°15'55.3"	25°10'29.2"	4792246.60	473595.44	147.16
РШ 5	43°15'53.9"	25°10'29.1"	4792204.03	473593.34	147.51

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 3.5 л/сек

Годишно водно количество – 110376 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 110376 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1.показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район “